

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Заказчик / Customer

Дата/Date

Компания/Company:

Адрес/Address:

Почтовый индекс/ZIPCode:

Город/Местоположение/City / Location:

Контактное лицо/Contact name:

Электронная почта/E-mail:

Телефон/Phone:

Факс/Fax:

(please complete where applicable for your application/пожалуйста заполните, где считаете возможным)

Climatic conditions / (Климатические условия)

Температура

Temperature max./

Relative humidity/

мин./Temperature _____ °C

(Температура макс.) _____ °C

(Относит. Влажность) _____ %

Специальные условия (песчаные бури и др.)/Special conditions (sandstorms etc.)

not

Размеры кондиционируемого помещения / Dimensions of air-conditioned room

_____ m x _____ m x _____ m (WxHxD)

Материал кондиционируемого помещения

Material of air-conditioned room

Нерж. сталь

(Stainless steel)

Бетон /

(Concrete)

Полиэфир усилен-

ный, стекловолок-

ном / GRP

Оцинкованная сталь -

порошковое покрытие

Galvanized steel -

powder coated

Другое / Other

Изоляция / (Insulation)

_____ мм/

mm

Материал _____

(Material)

or / (или)

K-Value _____ W/m²K

Выделение тепла оборудованием в анализаторной / Heat radiation of equipment installed in analyzer house

_____ KW / (кВт)

Если вы знаете, пожалуйста уточните сколько и какое оборудование установлено:

If not known, please specify how much and what equipment is installed:

Подача свежего воздуха / (Fresh air operation)

Yes / (Да)

No / (Нет)

Кратность воздухообмена

(Fresh air change volume)

5-times/h (min. according to DIN EN 61285)

5-ти кратное /час (мин. в соответствии с DIN EN61285)

-times/h / (кратное в час)

Требуемое давление в кондиционируемом помещении

(Required overpressure in analyzer house)

_____ Pa / (Па)

Дублирование вентилятора свежего воздуха / (Redundant fresh air ventilator)

ДА / (Yes) НЕТ / No

Если ДА, то уточните / (If yes, please specify)

Требуется ли осушение / увлажнение

((De)humidification required)

ДА / (Yes) НЕТ / (No)

Влажность, требуемая в кондиционир. помещении

(Required humidity in analyzer house)

_____ % Относит. влажность
(Relative humidity)

Требуемая внутренняя температура

(Required indoor temperature)

_____ °C ± _____ °C

Требуемое электропитание

(Required 3-phases-voltages)

400 V / 50 Hz Другое / (Other)

Классификация зоны в месте установки / (Area classification at site)

Zone 1 / (Зона 1)

Zone 2 / (Зона 2)

Газовая группа

IIA

IIB

IIC

Gas group

Класс по температуре

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Temperature class

Система управления HVAC / (HVAC control unit)

Отдельный блок

Часть коробки распределения электропитания кондиционир. помещени
во взрывозащищенном испол. (Part of power distribution of analyzer house)

(Separate Ex de box)

В кондиционере (для внешних условий от -20 до +55°C)

In air-conditioning unit (just for ambient conditions from -20 to +55°C)

Монтаж / (Mounting)

На крыше

(Roof mounted)

Отдельно стоящее рядом с анализаторной - соединения через воздушные каналы

(Free standing next to analyzer house - connections via air ducts)

Material HVAC

Нержавеющая сталь

Stainless steel

Оцинкованная сталь

Galvanized steel cladding

Алюминиевый сплав

AlMg3

Управляющие входные сигналы (24 В пост. тока, активные) / Control signal inputs (DC 24 V active)

Вкл. вентилятор свежего воздуха

(Switch ON fresh air ventilator)

Включить второй вентилятор свежего воздуха (если есть резервный)

(Switch ON second fresh air ventilator (if redundant))

Требуемые выходные сигналы (контакты без напряжения)

(Required signal outputs (Volt-free contacts))

Фильтр свежего воздуха загрязнен / (Fresh air filter plugged)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Общая тревога / (Common alarm) :

Отказ нагревателя

(Heater open circuit)

Предохранитель неисправен

(Fuse incident)

Отсутствует поток свежего воздуха

(Fresh air monitor)

Высокая температура компрессора

(High temperature compressor)

Давление в охлаждающей цепи вне нормы

(Pressure alarm cooling circuit)

Замечания/Специальные требования / (Remarks / special requirements)

Дата, Подпись

Date, Signature
