

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ГБ04.В01810

Срок действия с 16.03.2012 г. по 15.03.2015 г.

№ 0611457

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04 ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ»
607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37
телефон (83130) 454-78, факс (83130) 455-30

ПРОДУКЦИЯ

Светильники подвесные типа 6050/5
с маркировкой взрывозащиты Ex d e op is IIC T6/T4 Gb
и защиты от воспламенения горючей пыли Ex tb IIC T80°C/T100°C Db;
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 6100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 ГОСТ Р 52350.28-2007
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ГОСТ Р 52350.7-2005

код ТН ВЭД России:

9405 10 980 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland
Телефон: +49 (0)7942 9434 244, факс: +49 (0)7942 9434 348
НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № СЗ-851/12 от 14.03.2012 г. Центра сертификации "СТВ" (Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04);
- акта о результатах анализа состояния производства от 17.02.2012 г. Центра сертификации "СТВ" (Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия применения - в соответствии с Дополнением к сертификату
Схема сертификации За.



Руководитель органа
Эксперт

В.В. Байрак
подпись

В.В. Байрак
инициалы, фамилия

А.К. Давыденков
подпись

А.К. Давыденков
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации