



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ГБ04.В01804

Срок действия с 13.03.2012 г. по 12.03.2015 г.

№ 0611449

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № РОСС RU.0001.11ГБ04 ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ»  
607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37  
телефон (83130) 454-78, факс (83130) 455-30

## ПРОДУКЦИЯ

Коробки ответвительные и клеммные типа 8118/...  
с маркировкой взрывозащиты  
Ex e ia mb IIA/IIВ/IIС Т6, Т5, Т4 Gb; Ex e ib mb IIA/IIВ/IIС Т6, Т5, Т4 Gb  
и защиты от воспламенения горючей пыли  
Ex tb IIIC: Т80 °С, Т95 °С, Т130 °С Db IP66;  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 6474

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007    ГОСТ Р МЭК 60079-18-2008  
ГОСТ Р 52350.7-2005    ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010  
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010

код ТН ВЭД России:

8536 90 850 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland  
Телефон: +49 (0) 7942 9434 244, факс: +49 (0) 7942 9434 348

## НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № СЗ-860/12 от 11 марта 2012 г. Центра сертификации "СТВ" (Рег. № РОСС RU.0001.11ГБ04);
- акта о результатах анализа состояния производства от 02 февраля 2012 г. Центра сертификации "СТВ" (Рег. № РОСС RU.0001.11ГБ04)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия применения – в соответствии с Дополнением к сертификату.

Схема сертификации За.



Руководитель органа

подпись

В.В. Байрак

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Н. Липавский

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0489680

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС DE.ГБ04.В01804 Лист 1 из 2

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 105 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН В ЭД России		

**34 6 89**  
**8536 90 850 0** Коробки ответвительные и клеммные типа 8118/...- ... согласно схеме:

8118/	•	•	•	-	•••
	A	B	C		D

- A. Тип электрической цепи, вводимой в коробку**
- Искроопасная цепь - 1
  - Искробезопасная цепь - 2
- B. Габаритные размеры, мм**
- 85×85×85 - 1
  - 115×115×64 - 2
  - 145×145×71 - 3
- C. Исполнение**
- Коробка ответвительная без предохранителя - 1
  - Коробка клеммная без предохранителя - 2
  - Коробка ответвительная с предохранителем - 3
  - Коробка клеммная с предохранителем - 4
- D. Дополнительная позиция обозначения (сертификатом не регламентируется)**

Изготовитель: R.Stahl Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland

**Перечень технических устройств,  
встраиваемых в коробки ответвительные и клеммные типа 8118/...- ...**

34 6 89 8536 90 100 0	Клеммы серий 264, 2001, 2002, 2004, 2006 с маркировкой взрывозащиты Ex e II U (WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Германия)	Документация изготовителя
34 6 89 8536 90 100 0	Клеммы серий AKZ, AKE, SAK, WDU, WPE, WDK, 2DU, ZPE с маркировкой взрывозащиты Ex e II U (Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Германия)	то же
34 6 89 8536 90 100 0	Клеммы серий USLKG, UK, UXKK, MSLKG, MBK, MSLK, UK, UKH, AGK, ST, STTB, UT, UTTB, UK с маркировкой взрывозащиты Ex e II U (Phoenix Contact GmbH&Co. KG, Германия)	-"



Руководитель органа  
Эксперт

В.В. Байрак  
 инициалы, фамилия  
  
 В.Н. Липавский  
 инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0489681

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС ВЕ.ГБ04.В01804 Лист 2 из 2

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН В-ЭД России		

**Перечень технических устройств,  
встраиваемых в коробки ответвительные и клеммные типа 8118/... ..**

3: 2440 8: 36 10 100 0	Предохранитель типа 8560 с маркировкой взрывозащиты Ex mb e II U (R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Германия)	Документация изготовителя
3: 9900 3: 26 90 970 7	Кабельные вводы 8161/5 и 8161/6 с маркировкой взрывозащиты 2 Ex e II (R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Германия)	то же
3: 9900 8: 38 90 990 0	Заглушки типа 8290/3 с маркировкой взрывозащиты Ex e II U (R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Германия)	—
3: 9900 8: 38 90 990 0	Сапун типа 8162/1 с маркировкой взрывозащиты Ex e II U (R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Германия)	—



Руководитель органа

Эксперт

*В.В. Байрак*  
подпись

**В.В. Байрак**  
инициалы, фамилия

*В.Н. Липавский*  
подпись

**В.Н. Липавский**  
инициалы, фамилия