



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ГБ04.В01715

Срок действия с 05.10.2011 г. по 04.10.2014 г.

№ 0611353

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Per. № РОСС RU.0001.11ГБ04 ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ»
607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37
телефон (83130) 454-78, факс (83130) 455-30

ПРОДУКЦИЯ

Компактные аварийные светильники типа 6108/1081-8...
с маркировкой взрывозащиты 2ExedmIICT4
и защиты от воспламенения горючей пыли DIP A21 T_A 130 °C, IP66;
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 6100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51330.0-99 ГОСТ Р 51330.17-99
ГОСТ Р 51330.1-99 ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99
ГОСТ Р 51330.8-99

код ТН ВЭД России:

9405 40 350 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland
Телефон: +49 (0) 7942 9434 244, факс: +49 (0) 7942 9434 348

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № СЗ-886/11 от 30.09.2011 г. Центра сертификации "СТВ" (Per. № РОСС RU.0001.11ГБ04);
- акта о результатах анализа состояния производства от 26.08.2011 г. Центра сертификации "СТВ" (Per. № РОСС RU.0001.11ГБ04)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия применения – в соответствии с Дополнением к сертификату.
Дополнительные позиции в обозначении продукции, выделенные символом (.), сертификатом не регламентируются.
Схема сертификации За.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
В.В. Байрак

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

А.К. Давыденков

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации