



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ГБ04.В01575

Срок действия с 15.03.2011 г. по 14.03.2014 г.

№ 0098938

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04 ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ»
607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37
телефон (83130) 454-78, факс (83130) 455-30

ПРОДУКЦИЯ

Световые устройства типа 6500, 6508, 6162
в соответствии с приложением к сертификату;
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 6100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52350.0-2005

ГОСТ Р 52350.1-2005

ГОСТ Р 52350.7-2005

ГОСТ Р 52350.15-2005

ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99

ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007

код ТН ВЭД России:

9405 40 950 9

9405 40 100 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland
Телефон: +49 (0) 7942-943-4244, факс: +49 (0) 7942-943-4348

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № СЗ-652/11 от 10.03.2011 г. Центра сертификации "СТВ" (Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04);
- акта о результатах анализа состояния производства от 01.02.2011 г. Центра сертификации "СТВ" (Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04)


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Условия применения - в соответствии с Дополнением к сертификату
Схема сертификации За



Руководитель органа

Эксперт


подпись
В.В. Байрак
инициалы, фамилия


подпись
В.Н. Липавский
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0257051

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.ГБ04.В01575

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 6100 9405 40 350 9	Компактный аварийный светильник типа 6508 с маркировкой взрывозащиты 2 Ex nA nC IIC T4	Документация изготовителя
34 6100 9405 40 350 9	Компактный аварийный светильник типа 6508 с маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли DIP A21 T _A 75 °C, IP66	то же
34 6100 9405 40 350 9 9405 40 310 9	Компактный светильник типа 6500 с маркировкой взрывозащиты 2 Ex nA II T3/T4 и защиты от воспламенения горючей пыли DIP A22 T _A 75 °C...117 °C, IP66	—
34 6100 9405 40 350 9 9405 40 310 9	Компактный светильник типа 6500 с маркировкой защиты от воспламенения горючей пыли DIP A21 T _A 75 °C...117 °C, IP66	—
34 6180 8531 80 800 0	Сигнальная лампа типа 6162 с маркировкой взрывозащиты 2 Ex de IIC T3,,T6 и защиты от воспламенения горючей пыли Ex tD A21 IP66 T80 °C ... T160 °C	—
	Запасные части:	
34 8230 8507 30 890 0	NiCd батарея газонепроницаемая для аварийных светильников (макс. 7 А·ч/6 В) Изготовитель: R.STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland	№ детали 118013



Руководитель органа
 Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись
 В.В. Байрак
 инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
 подпись
 В.Н. Липавский
 инициалы, фамилия