



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ГБ04.В01531

Срок действия с 06.12.2010 г. по 05.12.2013 г.

№ 0098891

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04 ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ»
607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37
телефон (83130) 454-78, факс (83130) 455-30

ПРОДУКЦИЯ

Светильники типа 6600/5... во взрывозащищенном исполнении
и с защитой от воспламенения горючей пыли в соответствии с приложением
к сертификату;
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 6120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52350.0-2005
ГОСТ Р 52350.15-2005
ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007

код ТН ВЭД России:

9405 40 350 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland
Телефон: +49 (0) 7942-943-4244, факс: +49 (0) 7942-943-4348

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № СЗ-910/10 от 02.12.2010 г. Центра сертификации "СТВ" (Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04);
- акта о результатах анализа состояния производства от 01.10.2010 г. Центра сертификации "СТВ" (Пер. № РОСС RU.0001.11ГБ04)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия применения - в соответствии с Дополнением к сертификату
Схема сертификации За

Руководитель органа

В.В. Байрак

подпись

инициалы, фамилия

Эксперт

В.Н. Липавский

подпись

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0257019**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.ГБ04.В01531

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

**Светильники типа 6600/5...-...-...
в модификациях, согласно схеме:**

6600/5* - - - - -

Мощность лампы:

- 48 Вт - 2
- 36 Вт - 4
- 58 Вт - 6

Количество ламп:

- 1 лампа - 1
- 2 лампы - 2

Вид пускового устройства:

- без компенсации - 1
- с компенсацией - 2
- одноканальное - 8
- двухканальное - 9

Дополнительные позиции обозначения
(сертификатом не регламентируются)

34 6120
9405 40 350 9

Светильники типа 6600/52.-...-... и 6600/54.-...-...
с маркировкой:
- взрывозащиты 2ExпAIIТ3/Т4 и защиты от воспламенения
горючей пыли Ex tD A22 IP66 T60 °С ... T105 °С,
- защиты от воспламенения горючей пыли Ex tD A21 IP66
T60 °С ... T105 °С

Документация
изготовителя

34 6120
9405 40 350 9

Светильники типа 6600/56.-...-...
с маркировкой взрывозащиты 2ExпAIIТ3/Т4 и защиты от
воспламенения горючей непроводящей пыли
Ex tD A22 IP56 T65 °С ... T110 °С

то же

Изготовитель: R.Stahl Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Deutschland

Руководитель органа

Эксперт

В.В. Байрак
подпись

В.Н. Липавский
подпись

В.В. Байрак

инициалы, фамилия

В.Н. Липавский

инициалы, фамилия

